



Commune de Moiry  
Administration communale  
Place de l'Eglise  
1148 Moiry VD

Epalinges, le 22.01.2018



## RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VD-778

### CONTEXTE

**But du contrôle :** Autocontrôle / Eau potable / Commune de Moiry  
**Prélèvement du :** 09.01.2018 **Effectué par :** Monsieur Olivier CRISINEL **Date arrivée :** 10.01.2018  
**Remarque :** Prélèvements de contrôle après avoir été informé d'eau potable trouble chez certains consommateurs (les plus proches du réservoir)

### Echantillons du dossier

#### APPRECIATION

• 18-7108	Eau de source / Source Cressonnière - Eau brute	-
• 18-7109	Eau de boisson dans le réseau de distribution / Station de pompage	Conforme
• 18-7110	Eau de fontaine publique / Fontaine publique du haut du village	Conforme

### N° d'échantillon : 18-7108 - Eau de source

**Secteur :** Source de Moiry **Date de prélèvement :** 09.01.2018  
**Lieu de prélèvement :** Source Cressonnière - Eau brute

### VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	82	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	1	

### Appréciation de l'échantillon :

- Présence d'un entérocoque / 100 ml témoignant d'une légère souillure.  
Base légale : Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11).

**N° d'échantillon : 18-7109 - Eau de boisson dans le réseau de distribution**

Secteur : pp-Moiry Date de prélèvement : 09.01.2018  
 Lieu de prélèvement : Station de pompage

**VD-MIBIOL**

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	6	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

**Appréciation de l'échantillon :**

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

**N° d'échantillon : 18-7110 - Eau de fontaine publique**

Secteur : pp-Moiry Date de prélèvement : 09.01.2018  
 Lieu de prélèvement : Fontaine publique du haut du village

**VD-MIBIOL**

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	78	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

**Appréciation de l'échantillon :**

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

---

## CONCLUSION GLOBALE

Les eaux troubles n'ont pas marqué l'eau potable du réseau.  
Le système de traitement a été efficace.

---

## EMOLUMENTS

Emolument : 307.00 CHF (Montant HT)



LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

